

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлётная, 2-и, т. 54-06-28, E-mail: mchs@alregn.ru

Отделение НД и ПР по Октябрьскому району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по АК
(наименование органа государственного надзора)

656023 г. Барнаул, ул. Г.Титова, 5, т. 33-45-24, 33-45-23, 33-45-23@mail.ru

Предписание № 16/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №28»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

во исполнение распоряжения № 16 от «12» января 2021 г., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. «18» января 2021 г. по 12 ч. 00 мин. «18» января 2021 г., с 10 ч. 00 мин. «26» января 2021 г. по 11 ч. 00 мин. «26» января 2021 г. проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №28", фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): 656012 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Декабристов, 2.

проверку проводил(а):

Зацепин Андрей Владимирович – старший инспектор отделения НД и ПР по Октябрьскому району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю

совместно с: Эксперты не привлекались

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Огнетушители не зафиксированы на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание	п. 409 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	01.08.2021	
2.	Расстояние между приемно-контрольными приборами и приборами управления менее 50 мм.	13.14.8 СП 5. 13130.2009	01.08.2021	
3.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с установками противопожарных дверей (помещение пищеблока)	ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.6.4 СП 4.13130.2009	01.08.2021	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федераль-

ным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



**Зацепин А.В. – старший инспектор отделения НД и
ПР по Октябрьскому району ТО НД и ПР №1 УНД И
ПР ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю**

Предписание для исполнения получил:

Шагова Наталья Ивановна – заведующий МБДОУ «Детский сад №28»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«26» января 2021 г.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю (8(3852)658219)